

Piesardzības Pasākumi un Rekomendācijas Potenciāli Piesārņotu Filtru nomaiņai.

Instrukcija drošai filtru nomaiņai.

Covid19 situācija nav mainījusi mūsu nostāju un augstos standartus attiecībā uz piesārņotu gaisa filtru nomaiņu, jo vienmēr pastāv risks, ka piesārņojumā atrodas kaitīgie patogēni. Mēs varam jums ieteikt, kā pēc iespējas drošāk nomainīt filtras, ievērojot mūsu vienkāršo "solī pa solim" instrukciju.

Solis #1

Ar jauno filtru komplektu rīkojieties uzmanīgi un pārbaudiet, vai nav bojājumu.

- ✓ Pārvietojiet jaunus filtras (joprojām plastmasas iepakojumā) uz vietu, kur jūs gatavojaties veikt filtra nomaiņu.
- ✓ Vizuāli pārbaudiet, vai jaunajos filtros nav defektu (neizmantojiet tos, ja tādus pamanāt), neizpakojojot no plastmasas maisiņa.

Solis #2

Izslēdziet HVAC sistēmu.

- ✓ Pirms piesārņoto filtru nomaiņas jāpārtrauc gaisa plūsmas padeve ventilēšanas sistēmā, pilnībā izslēdzot HVAC sistēmu.
- ✓ Aizveriet augšējos un apakšējos aizbīdņus.
- ✓ Filtru nomaiņas laikā AAF rekomendē izmantot tādas personīgas aizsardzības līdzekļus (PPE) kā cimdus, kvalitatīvas aizsargbrilles un sejas maskas.
- ✓ Pārliecinieties, ka jums ir piemērota atkritumu tvertne ar attiecīgiem stiprinājumiem, kur atbīvoties no izlietotajiem filtriem.
- ✓ Pirms filtra nomaiņas konsultējieties ar atbilstošiem veselības un darba drošības speciālistiem, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas visas nepieciešamās procedūras.

Solis #3

Piesārņotu filtru izņemšana.

- ✓ Ņemot vērā gaisa spiedienu telpā, lūdzu pārliecinieties, vai pirms darba uzsākšanas un filtra korpusa durvju atvēršanas, ir izslēgta HVAC sistēma.
- ✓ Lūdzu noslaukiet filtra korpusa piekļuves durvis pirms to atvēršanas.
- ✓ Uzmanīgi izņemiet filtras no filtra korpusa, lai apkalpojošais personāls un apkārtējā vide netiktu pakļauti piesārņojuma riskam.
- ✓ Pēc filtra izņemšanas no korpusa, nekavējoties ievietojiet izlietoto filtru iepriekš sagatavotā atkritumu tvertnē un, pirms nākamā filtra nomaiņas, pirms pārvietošanas aizzīmogojiet maisu.

Piesardzības Pasākumi un Rekomendācijas Potenciāli Piesārņotu Gaisa Filtru Nomainīai.

Solis #4

Atbrīvojieties no piesārņotajiem filtriem.

- ✓ Vēlreiz pārbaudiet, vai visi izlietotie filtri tiek pareizi sagatavoti utilizēšanai, ir aizzīmogoti un ievietoti beznoplūdes atkritumu tvertnēs.
- ✓ Pirms jauno filtru uzstādīšanas, izņemiet visus izmantotos filtrus un utilizējiet tos.

Solis #5

Filtra korpusa un piekļuves durvju attīrīšana.

- ✓ Filtrācijas korpusa attīrīšanu veiciet tikai ar destilētu ūdeni vai ar lokāli noteiktu standarta attīrīšanas risinājumu piesārņojuma novēršanai.
- ✓ Vizuāli pārbaudiet, vai iekšpusē nav iestrēguši netīrumi (attīriet, ja tādi ir).
- ✓ Filtra piekļuves durvju attīrīšana (ja piemērojams).

Solis #6

Jaunu filtru uzstādīšana.

- ✓ Jau pēc pirmās sistēmas aktivizēšanas reizes pēc mūsu ieteiktā risinājuma maksimālai efektivitātei un ēkas drošībai, garantējam efektivitāti, augstāku par 99,5% attiecībā uz ePM1 daļiņām.
- ✓ Ievietojiet jauno filtru, uzmanīgi noņemiet no filtra plastmasas iepakojumu. Pārliedziniet, ka uzstādīšanas vietā nav lieku priekšmetu, kas varētu sabojāt filtru.
- ✓ Uzmanīgi paceliet filtru aiz rāmja, neaiztiekot filtra materiālu. Pārliedziniet, ka filtrs nav pakļauts piesārņojumam.
- ✓ Pievērsiet uzmanību filtra bultiņas indikatoram un uzstādiet jaunus filtrus, salāgojot filtru bultiņas virzienu ar gaisa plūsmas virzienu sistēmā.
- ✓ Ievietojiet jauno filtru filtra korpusā atbilstoši katram posmam.
- ✓ Nostipriniet filtra bloķēšanas mehānismu, lai nofiksētu filtru savā vietā un izvairītos no jebkādam noplūdēm.

Solis #7

Nostipriniet filtra korpusu.

- ✓ Rūpīgi no korpusa piekļuves durvis un nostipriniet korpusa bloķēšanas mehānismu, lai pārliedzinātos, ka durvis ir blīvi noslēgtas.
- ✓ Filtrēšanas sistēma tagad ir gatava darbam. Atveriet augšējās un apakšējās aizbīdņus (ja tādi ir).

Solis #8

Atslēdziet HVAC sistēmu.

- ✓ Ieslēdziet HVAC sistēmu tikai pēc tam, kad aizbīdņi ir atvērti un filtra korpusa durvis aizvērtas.